

Центральный
научно-исследовательский институт
строительных конструкций имени В.А. Кучеренко
(ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко)
- институт ОАО НИЦ «Строительство»
109428, г. Москва, 2-я Институтская ул. 6
тел. (499)-171-26-50, 170-10-60
факсы 171-28-58, 170-10-23
№ 5-50 от 11.06.2013 г.
На № б/н от 03.06.2013 г.

Управляющему директору
ООО «ЛПЗ «СЕГАЛ»
Фурсову М.В.
660111, г. Красноярск
ул. Пограничников, 42

Экспертное заключение

В ответ на Ваш запрос лаборатория противопожарных исследований института сообщает, что считаем возможным замену стальной дистанционной втулки на алюминиевую в стальных заклепках для крепления фиброцементных плит в системе СИАЛ П-Г-Пл.

Замена втулок не приведет к изменению пожарно-технических свойств навесной фасадной системы СИАЛ П-Г-Пл.

С уважением,
Заведующий
лабораторией противопожарных исследований
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко

(499)-174-78-90



А.В. Пестрицкий

Копия с сайта www.sial-nvf.ru